

Rypin, 04.03.2019 r.

ZDP- 11.272.1.1.2.2019

**adresat**

**(wszyscy, którzy pobrali specyfikację  
istotnych warunków zamówienia)**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zgodnie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione, w terminie przed końcem dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu na „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin – Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica**”, niżej przytoczone pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyjaśnia odpowiednio do poniższych pytań:

*Pytanie dotyczy ogłoszenia do przetargu i inwestycji publicznych rozbudowa i projektowanie w Zarząd Dróg Powiatowych 87-500 Rypin ul. Strażacka 1, tel: 54 2803404 (05) Fax: 542 803 405 Email: [techniczny48@o2.pl](mailto:techniczny48@o2.pl).  
wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego i wzmocnienie nawierzchni geosiatką, przebudowa odcinka chodnika. "Numer referencyjny: ZDP-11.272.1.1.2019. Brak jest jasnych i czytelnych opisów do wyceny jak i możliwość obliczeń do pracy przy projektach oświetlenie parkowego i ulicznego, brak jest opisów na obowiązujące normy do lamp jak ich wysięgników i uchwyty, które powinny zawierać informacje dla wykonawców. Wiadomo że nowe technologie są droższe, brak podania rzetelnego opisu jest celowym działaniem na szkodę zlecającego jak i firm które składają oferty do postępowania przetargowego.*

Mam kilka konkretnych pytań.

1) Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

2) Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie. Zielonych Zamówień Publicznych i Unijnych kryteriów w zakresie oświetlenia ulicznego

Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu.

nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03

*Handwritten signature*

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

3) Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkownika: - EN 60598-1 \_ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa :

Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

4) Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, według Zielonych zamówień publicznych i kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać w niezbędne wytyczne EU.

### **Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ:**

Ze względów technologicznych na czas budowy przepustu konieczne będzie całkowite zamknięcie drogi w rejonie prowadzonych prac.

Czy Zamawiający przewidział konieczność zamknięcia drogi i poprowadzenie ruchu drogami objazdowymi?

Prosimy o doprecyzowanie wymagań odnośnie geosiatki wzmacniającej do nawierzchni bitumicznej – w przedmiarze występuje siatka szklana 100/100 kN/m, natomiast w SST siatka szklano-węglowa 100/200 kN/m

Prosimy o określenie dla jakiej kategorii ruchu należy zaprojektować mieszanki mineralno asfaltowe na jezdni oraz na ścieżce rowerowej. Brak takiej informacji w dokumentacji projektowej.

### **Odpowiedź:**

#### **Ad.1.**

Realizowana inwestycja nie ma przyjętych obliczeń dotyczących klas oświetlenia dróg. Wykonawca powinien dobrać oprawy oświetleniowe spełniające obowiązujące normy przy zachowaniu powszechnie stosowanych standardów oświetlenia drogowego w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań.

**Ad.2.**

Elementy oświetlenia drogowego powinny spełniać wymagania zawarte w obowiązujących normach.

**Ad.3.**

Oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania zawarte w obowiązujących normach.

**Ad.4.**

Ogólne opisy elementów oraz minimalne wymagania i parametry techniczne oświetlenia drogowego zostały podane w szczegółowej specyfikacji technicznej D.07.07.01 Oświetlenie dróg.

**Ad. 5.**

Zamawiający przewidział konieczność zamknięcia drogi dla ruchu na czas robót związanych z przebudową mostu. W związku z powyższym Wykonawca powinien opracować projekt organizacji ruchu na czas robót uwzględniający trasy objazdu, zatwierdzony przez właściwy organu zarządzający ruchem na drogach.

**Ad. 6.**

"Należy zastosować siatkę z włókien szklanych zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie budowlanym i przedmiarze robót.

Zamawiający zamieszcza szczegółową specyfikację techniczną z wymaganiami dla siatki z włókien szklanych."

**Ad. 7**

Należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe dla kategorii ruchu KR3 dla nawierzchni jezdni i KR1 dla nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej.

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Rypinie

*Piotr Pawłowski*